

## **COMUNE DI JESI**

Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 Jesi (An)

---

### ***STADIO COMUNALE "PACIFICO CAROTTI"***

VIALE CAVALLOTTI – JESI (AN)

## **INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI**

## **PROGETTO DEFINITIVO**

---

---

## **RELAZIONE TECNICA**

---

---

Il  
Progettista



Jesi, settembre 2019

STUDIO TECNICO  
**DOTT. ING. LUIGINO BADIALI**  
Via S. Francesco, 71/b  
60035 JESI (AN)  
Tel.-fax 0731/205054  
e-mail [luigino.badiali@gmail.com](mailto:luigino.badiali@gmail.com)  
P.IVA: 00668170426

## RELAZIONE TECNICA

### ● INTRODUZIONE

L'impianto sportivo comunale "P. Carotti" (attività n. 65.2C del DPR 151/2011, pratica VV.F. n. 16111), deve essere adeguato alle vigenti norme di prevenzione incendi:

- D.M. 18.03.1966: "Norme di sicurezza per la costruzione e gestione degli impianti sportivi"
- D.P.R. N. 151/2011: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
- D.M. 07/08/2012: "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".

### ● LAVORI DA ESEGUIRE

i principali interventi di adeguamento dello stadio comunale alle normative vigenti di prevenzione incendi previsti in progetto risultano:

- 1) sostituzione di maniglioni antipánico delle uscite di sicurezza, non omologati CE;
- 2) sostituzione di lampade di emergenza esistenti non più funzionanti;
- 3) sostituzione della centrale di controllo dell'impianto di segnalazione allarmi degli spogliatoi;
- 4) installazione di idonei estintori portatili a polvere kg 6 classe estingente 34A-233BC;
- 5) installazione di cartelli segnaletici finalizzati alla sicurezza antincendio;
- 6) sostituzione degli accumulatori del sistema centralizzato di alimentazione dell'illuminazione di sicurezza dei settori spettatori;

### ● PIANO DI SICUREZZA

In riferimento al D.Lgs 81/08, considerata la tipologia dell'intervento, non risulta necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione in quanto si prevede l'esecuzione dei lavori da parte di un'unica ditta, con lavori di entità fino a 200 UG e senza rischi particolari.

● DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI FINALI

La ditta esecutrice dell'intervento al termine dei lavori dovrà presentare la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 impianti elettrici;
- Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 impianto di segnalazione allarmi

ALLEGATI.

Risultano allegati i seguenti elaborati di progetto

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO PREZZI UNITARI
- ANALISI DEI PREZZI
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
- QUADRO ECONOMICO
- ELABORATI GRAFICI:
  - TAV. 01: PLANIMETRIA GENERALE E SISTEMA DI VIE DI USCITA
  - TAV. 02: SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO TRIBUNA
  - TAV. 03: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PLANIMETRIA GENERALE
  - TAV. 04: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LOCALI DI SERVIZIO

=====